

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ		PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII	
Opatření pro	Stanovena	Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	
Vnější stěny:	☒	■ Zemní plyn ■ Černé uhlí ■ Hnědé uhlí ■ Propan-butan/LPG ■ Topný olej ■ Elektřina ■ Dřevěné peletky ■ Kusové dřevo, dřevní štěpka ■ Energie okolního prostředí (elektřina a teplo) ■ Elektřina - dodávka mimo budovu ■ Teplo - dodávka mimo budovu ■ CZT s vyšším než 80% podílem OZE ■ CZT s vyšším než 50% a nejvýše 80 % podílem OZE ■ CZT s 50% a nižším podílem OZE ■ Ostatní neuvedené energonositele Elektřina; 10% Zemní plyn; 90%	
Okna a dveře:	☒		
Střechu:	☒		
Podlahu:	☒		
Vytápění:	☒		
Chlazení/klimatizaci:	☐		
Větrání:	☒		
Přípravu teplé vody:	☒		
Osvětlení:	☒		
Jiné:	☒		

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněn šipkou

Doporučení

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY							
	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em} \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	Dílčí dodaná energie			Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)		
Mimořádně úspěšná							5,1
A							
B						Dop.	
C		Dop.		Dop.		32,6	
D	Dop.			3,1			
E							
F		114,1					
G	1,12						
Mimořádně neúspěšná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		537,7	0,0	14,6	0,0	153,6	24,3

Zpracovatel: Ing. Plamen Penkov, CSc.

Osvědčení č.: 187/2003

Kontakt:

Mobil: +420 606 92 00 74

Vyhотовeno dne: 22.01.2016

E-mail: plamen.penkov@volny.cz,

plamen.penkov@email.cz, plamen.penkov@meerra.eu

Web: http://www.mpo-enex.cz/expert/

Skype: plamzar

Podpis:

