

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Žižkova, 319-321

PSČ, místo: 351 01, Františkovy Lázně

K.ú., parcelní č.: Františkovy Lázně (634646), st. 729

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2668

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE≤80%: 318.3
■ elektřina: 11.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.52 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	49.8 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	124 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	66.7 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	52.7 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	4.26 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Jan Richter

Osvědčení č.: 1503

Kontakt: janrichter.cz@gmail.com



Ev. č. průkazu: 691046.0

Vyhotoveno dne: 09.02.2025

Podpis: